

Информация о доступных мощностях теплоисточников

Информация по доступным мощностям, согласно существующей схеме работы тепломагистралей, по состоянию на 31.12.2025 г.

Наименование теплоисточника	Располагаемая мощность, Гкал/час	Присоединенная нагрузка, Гкал/час	Профицит (+), дефицит (-), Гкал/час
РК-1 (районная котельная)	170,90	109,96	60,94
кот. «Квартал А, Б»	9,02	6,30	2,72
кот. «Тубдиспансер»	6,25	4,00	2,25
кот. «Солнечная»	4,57	2,10	2,47
кот. «Дорожник»	4,58	3,41	1,17
кот. «ВИРП»	2,44	1,88	0,56
кот. "Привокзальная площадь"	2,43	1,27	1,16
кот. "ДС"	4,75	1,88	2,87
кот. "ПЧ-39"	2,28	1,25	1,03
кот. "ДЕПО"	1,24	0,98	0,26
кот. "ЭЦ"	0,74	0,34	0,40
РК-2 (районная котельная)	21,20	12,55	8,65
кот. «Психбольница»	2,06	1,18	0,88