

Жылу көздерінің қолжетімді қуаты туралы ақпарат

01.04.2026 ж. жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша ақпарат

| Жылу көзінің атауы | Қолданыстағы қуаттылығы Гкал/сағ | Қосылған қуат, Гкал/ сағ | Профициті (+), тапшылық (-), Гкал/ сағ |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| РК-1 (аудандық қазандық) | 170,90 | 109,96 | 60,94 |
| «Квартал А, Б» қазандығы | 9,02 | 6,30 | 2,72 |
| «Тубдиспансер» қазандығы | 6,25 | 4,00 | 2,25 |
| «Солнечная» қазандығы | 4,57 | 2,10 | 2,47 |
| «Дорожник» | 4,58 | 3,41 | 1,17 |
| «ВИРП» қазандығы | 2,44 | 1,88 | 0,56 |
| "Вокзал алаңы" қазандығы | 2,43 | 1,27 | 1,16 |
| "ДС" қазандығы | 4,75 | 1,88 | 2,87 |
| "ПЧ-39" қазандығы | 2,28 | 1,25 | 1,03 |
| "ДЕПО" қазандығы | 1,24 | 0,98 | 0,26 |
| "ЭЦ" қазандығы | 0,74 | 0,34 | 0,40 |
| РК-2 (аудандық қазандық) | 21,20 | 12,55 | 8,65 |
| «Психбольница» қазандығы | 2,06 | 1,18 | 0,88 |

Информация о доступных мощностях теплоисточников

Информация по доступным мощностям, согласно существующей схеме работы тепломагистралей, по состоянию на 01.04.2026 г.

| <i>Наименование теплоисточника</i> | <i>Располагаемая мощность, Гкал/час</i> | <i>Присоединенная нагрузка, Гкал/час</i> | <i>Профицит (+), дефицит (-), Гкал/час</i> |
|-------------------------------------|---|--|--|
| <i>РК-1 (районная котельная)</i> | 170,90 | 109,96 | 60,94 |
| <i>кот. «Квартал А, Б»</i> | 9,02 | 6,30 | 2,72 |
| <i>кот. «Тубдиспансер»</i> | 6,25 | 4,00 | 2,25 |
| <i>кот. «Солнечная»</i> | 4,57 | 2,10 | 2,47 |
| <i>кот. «Дорожник»</i> | 4,58 | 3,41 | 1,17 |
| <i>кот. «ВИРП»</i> | 2,44 | 1,88 | 0,56 |
| <i>кот. "Привокзальная площадь"</i> | 2,43 | 1,27 | 1,16 |
| <i>кот. "ДС"</i> | 4,75 | 1,88 | 2,87 |
| <i>кот. "ПЧ-39"</i> | 2,28 | 1,25 | 1,03 |
| <i>кот. "ДЕПО"</i> | 1,24 | 0,98 | 0,26 |
| <i>кот. "ЭЦ"</i> | 0,74 | 0,34 | 0,40 |
| <i>РК-2 (районная котельная)</i> | 21,20 | 12,55 | 8,65 |
| <i>кот. «Психбольница»</i> | 2,06 | 1,18 | 0,88 |