## Жылукөздерінің қолжетімді қуаты туралы ақпарат

01.10.2026 ж. жағдай бойынша жылу магистралінің қолданыстағы жұмыс сызбасына сәйкес қолжетімді қуаттар бойынша ақпарат

| № т/т | Жылу көзінің атауы | Орнатылған қуат, Гкал/сағ | Жылу көздерінің қол жетімді қуаты, Гкал/сағ | Қосылған жылу жүктемесі (жылу желілеріндегі жылу шығынын ескере отырып), Гкал/сағ |
|---|---|---|---|---|
| **сол жағалау** | | | | |
| 1 | ЖЭО-1 | 374,0 | 278,5 | 239,08 |
| 2 | РК-1 (аудандық қазандық) | 225,8 | 185,5 | 94,22 |
| | **Жиыны:** | 599,8 | 461,9 | 331,67 |
| **оң жағалау** | | | | |
| 3 | «Центр» қазандығы | 140,00 | 101,80 | 134,38 |
| 4 | "103-103А" қазандығы | 64,9 | 57,30 | 59,39 |
| 5 | «Ғаббасов» қазандығы | 62,3 | 52,74 | 47,1 |
| 6 | «МЭН» қазандығы | 42,3 | 39,54 | 34,78 |
| 7 | РК-3 (аудандық қазандық) | 70,5 | 69,4 | 81,29 |
| 8 | «35 квартал» қазандығы | 22,6 | 17,66 | 30,83 |
| 9 | «№5 мектеп-интернат» қазандығы | 28,8 | 28,63 | 24,77 |
| 10 | «Зооветинститут» қазандығы | 16,95 | 16,41 | 27,23 |
| 11 | «Квартал А, Б» қазандығы | 9,3 | 7,34 | 7,01 |
| 12 | «Тубдиспансер» қазандығы | 6,45 | 5,54 | 4 |
| 13 | «Солнечная» қазандығы | 6,25 | 5,6 | 2,11 |
| 14 | «Дорожник» | 5,85 | 5,8 | 4,35 |
| 15 | «ВИРП» қазандығы | - | - | - |
| 16 | "Вокзал алаңы" қазандығы | 3,0 | 2,31 | 1,26 |
| 17 | "ДС" қазандығы | 5,6 | 4,37 | 1,29 |
| 18 | "ПЧ-39" қазандығы | 2,4 | 1,89 | 1,11 |
| 19 | "ДЕПО" қазандығы | 1,4 | 1,08 | 0,98 |
| 20 | "ЭЦ" қазандығы | 0,8 | 0,74 | 0,32 |
| | **Жиыны:** | **489,4** | **419,65** | 462,5 |
| **Шүлбі кенті** | | | | |
| 21 | РК-2 (аудандық қазандық) | 28,2 | 21,05 | 12,79 |
| 22 | «Психбольница» қазандығы | 2,1 | 1,67 | 1,21 |
| | **Жиыны:** | **30,3** | **22,72** | **14** |
| | **Кәсіпорын бойынша барлығы** | **1119,5** | **904,27** | **808,16** |

**Информация о доступных мощностях теплоисточников**

Информация по доступным мощностям, согласно существующей схеме работы тепломагистралей, по состоянию на 01.10.2026 г.

| *№ п/п* | *Наименование теплоисточника* | *Установленная мощность, Гкал/час* | *Располагаемая мощность, Гкал/час* | *Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/час* |
|---|---|---|---|---|
| ***левый берег*** | | | | |
| *1* | *ТЭЦ-1* | 374 | 278,5 | 239,08 |
| *2* | *РК-1 (районная котельная)* | 225,8 | 185,5 | 94,22 |
| | ***Итого:*** | 599,8 | 461,9 | 331,67 |
| **правый берег** | | | | |
| *3* | *котельная «Центр»* | 140,00 | 101,80 | 134,38 |
| *4* | *котельная "103-103А"* | 64,9 | 57,30 | 59,39 |
| *5* | *Котельная «Габбасова»* | 62,3 | 52,74 | 47,1 |
| *6* | *котельная «МЭН»* | 42,3 | 39,54 | 34,78 |
| *7* | *РК-3 (районная котельная)* | 70,5 | 69,4 | 81,29 |
| *8* | *котельная «35 квартал»* | 22,6 | 17,66 | 30,83 |
| *9* | *котельная «Школа-интернат №5»* | 28,8 | 28,63 | 24,77 |
| *10* | *котельная «Зооветинститут»* | 16,95 | 16,41 | 27,23 |
| *11* | *котельная «Квартал А, Б»* | 9,3 | 7,34 | 7,01 |
| *12* | *котельная «Тубдиспансер»* | 6,45 | 5,54 | 4 |
| *13* | *котельная «Солнечная»* | 6,25 | 5,6 | 2,11 |
| *14* | *котельная «Дорожник»* | 5,85 | 5,8 | 4,35 |
| *15* | *котельная. «ВИРП»* | - | - | - |
| *16* | *котельная "Привокзальная площадь"* | 3,0 | 2,31 | 1,26 |
| *17* | *котельная "ДС"* | 5,6 | 4,37 | 1,29 |
| *18* | *котельная "ПЧ-39"* | 2,4 | 1,89 | 1,11 |
| *19* | *котельная "ДЕПО"* | 1,4 | 1,08 | 0,98 |
| *20* | *котельная "ЭЦ"* | 0,8 | 0,74 | 0,32 |
| | ***Итого:*** | 489,4 | 419,65 | 462,5 |
| ***пос. Шульбинск*** | | | | |
| *21* | *РК-2 (районная котельная)* | 28,2 | 21,05 | 12,79 |
| *22* | *котельная «Психбольница»* | 2,1 | 1,67 | 1,21 |
| | ***Итого:*** | 30,3 | 22,72 | 14 |
| | ***Всего по предприятию*** | 1119,5 | 904,27 | 808,16 |